

La **GESTIONE** della **PISCINA**

in sintesi

GLI ATTREZZI INDISPENSABILI

- Un'asta telescopica in alluminio
- Un aspirafango
- Una spazzola
- Un retino
- Un termometro
- Un kit per analisi cloro e pH

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DA AVERE SEMPRE A DISPOSIZIONE

- Cloro a rapida dissoluzione (Dicloro granulare 56%)
- Cloro a lenta dissoluzione (Tricloro pastiglie 200gr.)
- Regolatore di pH (pH minus/pH plus)
- Antialga
- Flocculante
- Acido per disincrostazione/Lavaggio
- Prodotto specifico per pulizia bordo parete/linee d'acqua (Sgrassante)

LE REGOLE FONDAMENTALI

- La piscina non deve rimanere mai vuota.
- È molto più difficile intervenire su una piccola piscina abbandonata.
Non trascurare mai la piscina
- Prima di iniziare il trattamento chimico bisogna sapere che i prodotti liquidi e granulari non vanno sciolti direttamente in piscina, ma in un secchio con la stessa acqua della piscina.

MARTEN POOL[®]
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PISCINA

STARTER PACK per la tua piscina

MARTEN POOL[®]

MARTEN Srl - Società Unipersonale
Zona Industriale, Loc. Casalnuovo
89843 **MAIERATO** (VV) - ITALY
P. I.: 01923350795

☎ +39 0963 255840

✉ info@martensrl.com

🖱 www.martensrl.com



MARTEN POOL®

4 SEMPLICI STEP

per una piscina SEMPRE PERFETTA

1

TRATTAMENTO INIZIALE

La super clorazione con il **Dicloro 56% Granulare** deve essere effettuata ad inizio stagione, sia se la vasca è stata appena riempita ($5 - 10 \text{ gr/m}^3$)*, sia se l'acqua dell'anno precedente è stata recuperata ($15-20 \text{ gr/m}^3$)*. La dose di mantenimento prevede $1-3 \text{ gr/m}^3$ * d'acqua al giorno previa attivazione del ricircolo dell'acqua per 12h.

Attivare il ricircolo dell'acqua per 12h.



2

VERIFICA PH E CLORO

Il valore del pH deve essere compreso tra 7,2-7,6, mentre la concentrazione di cloro attivo deve essere compresa tra 0,6-1,5 ppm. Se il pH è inferiore a 7,2 aggiungere **pH Plus Granulare** 15 gr/m^3 per innalzare di 0,1 unità, se è superiore a 7,6 aggiungere **pH Minus Granulare** 15 gr/m^3 per ridurre di 0,1 unità.

3

MULTIAZIONE PASTIGLIE DI MANTENIMENTO

Disinfettante, algicida, flocculante a lenta dissoluzione per trattamento completo dell'acqua della piscina. Immettere 1 pastiglia ogni 20 m^3 d'acqua tramite skimmer o dosatori galleggianti.

4

TRATTAMENTO ANTIALGHE

Deve essere effettuato ad ogni inizio di stagione e ad ogni accenno di formazione di alghe nell'acqua. Il dosaggio consigliato per **Algastop** è un trattamento iniziale 50 ml/m^3 d'acqua, settimanale 25 ml/m^3 d'acqua.

Ricorda di non saltare mai questi passaggi per avere l'acqua sempre pulita e di attendere 12/24h prima dell'utilizzo della vasca.

**Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche e della durezza dell'acqua. Eseguire dosaggi frazionati.*

Il tempo di attesa iniziale e dopo ogni trattamento successivo è di 12/24 ore

Scopri di più su
www.martensrl.com
e sulle nostre pagine social

